

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



**Myönnetty:** 29.4.2010

**Päivitetty:** 6.10.2010

**Voimassa:** 28.4.2015

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

## TUOTE

Henco Standard monikerrospotket,  
joiden mitat ovat 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm,  
25 x 2,5 mm, 26 x 3 mm, 32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4 mm ja  
63 x 4,5 mm sekä

Henco Rixc monikerrospotket  
jonka mitat ovat 16 x 2 mm

## HAKIJA

Henco Industries N.V., Belgia

## VALMISTAJA

Henco Industries N.V., Belgia

## HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen putkien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman monikerrospotkille asettamat vaatimukset.

## HYVÄKSYNNÄN EHDOT

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

## LAADUNVALVONTA

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Süddeutsches Kunststoff-Zentrum:in välillä 26.1.2005 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

## MERKITSEMINEN

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus Henco®. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

## VOIMASSOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 6.10.2010 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 28.4.2015 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN)

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

siirtymäajan loputtua.

## HUOMAUTUKSET

-

## HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus Monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä 30.9.2009.



Liisa Rautiainen  
Arviointipäällikkö



Ritva Paalanen  
Arvioija  
Puh. 020 722 4937  
etunimi.sukunimi@vtt.fi

## LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

## TIEDOKSI

SZK-TeConA GmbH, Friedrich-Bergius Ring 22. D-97076 Würzburg,  
Deutschland.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

**Myönnetty:** 6.10.2010**Voimassa:** 5.10.2015

VTT Expert Services Oy on rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun lain (230/2003) 9§ nojalla ja ottaen huomioon lain 4 luvun säännökset sekä rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (1245/2003) 5 luvun säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

**TUOTE**

Monikerrosputkien (AluPEX) liittimet

Henco (PVDF Press)

putkikoolle 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm,  
26 x 3 mm, 32 x 3 mm, 40 x 3,5 mm, 50 x 4 mm ja 63 x 4,5 mm,

Henco Vision (PVDF Push fitting)

putkikoolle 16 x 2 mm, 20 x 2 mm ja 26 x 3 mm sekä

Henco Standard (Metal Press)

putkikoolle 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 18 x 2 mm, 20 x 2 mm, 26 x 3  
mm ja 32 x 3 mm.**HAKIJA**

Henco Industries N.V., Belgia

**VALMISTAJA**

Henco Industries N.V., Belgia

**HYVÄKSYNNÄN LAAJUUS**

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen liittimien täyttävän Suomen rakentamismääräyskokoelman monikerrosputkien liittimille asettamat vaatimukset.

**HYVÄKSYNNÄN EHDOT**

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

**LAADUNVALVONTA**

Laadunvalvonnassa noudatetaan hakijan ja Süddeutsches Kunststoff-Zentrum:in välillä 26.1.2005 allekirjoitettua laadunvalvontasopimusta.

**MERKITSEMINEN**

Tuotteeseen on pysyvästi merkittävä valmistajan tunnus Henco®. Tuotteeseen tai sen pakkaukseen on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki sekä valmistajan nimi ja tunnus.

# TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS

## VOIMASSOLOAIKA

Päätös tulee voimaan 6.10.2010 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 5.10.2015 saakka.

Mikäli kyseisten tuotteiden CE-merkintä tulee mahdolliseksi ennen tämän hyväksynnän voimassaolon päättymistä, päättyy tämän hyväksynnän voimassaolo harmonisoidun standardin (hEN) siirtymäajan loputtua

## HUOMAUTUKSET

## HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus Monikerrosputkien ja niiden liittimien tyyppihyväksynnästä 30.9.2009.



Liisa Rautiainen  
Arviointipäällikkö



Ritva Paalanen  
Arvioija  
Puh. 020 722 4937  
etunimi.sukunimi@vtt.fi

## LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki  
Oikaisuvaatimus- ja valitusohje

## TIEDOKSI

SZK-TeConA GmbH, Friedrich-Bergius Ring 22. D-97076 Würzburg, Deutschland.