

## HENCO Vision, pushkopplingar

Innehavare/Utfärdat för

### Henco Industries N.V

Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

VAT nummer: 443 598 222.

Tel: +32 14 285 660, Fax: +32 14 21 87 12.

E-post: [info@henco.be](mailto:info@henco.be), Hemsida: [www.henco.be](http://www.henco.be)

#### Produktbeskrivning

Henco Vision pushkopplingar är tillverkade av plast (PVDF) och har o-ringar av EPDM samt greppring av rostfritt stål. Kopplingarna är försedda med sikthål för att förenkla montering. Kopplingarna skall användas tillsammans med HENCO och HENCO RIXc flerlayersrör (PE-Xc/AL/PE-Xc) som omfattas av typgodkännande 0219/06 med följande dimensioner 16x2,0 20x2,0 och 26x3,0 mm. Vid montering ska specialverktyg användas enligt installationsanvisning.

#### Avsedd användning

Pushkopplingar avsedda att användas tillsammans med HENCO och HENCO RIXc flerlayersrör (PE-Xc/AL/PE-Xc) för distribution av varm- och kallvatten samt värme inom fastighet där högsta förekommande driftstryck inte överstiger 1,0 MPa och där vatten-temperaturen momentant inte överstiger 95 °C eller kontinuerligt inte överstiger 70 °C.

#### Handelsnamn

Henco Vision.

#### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten\*

6:62 1:a meningen och 2:a stycket samt  
allmänt råd

Utformning

6:625 1:a och 4:e styck

#### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Henco Vision, märkt IMA3611.4-07SE.

#### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 266, Kontrollorgan: DTI, Danish technological institute

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Typgodkännande 0153/08 | 2020-03-27

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering  
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige  
Tel: 010-516 50 00  
[certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

2018-01-162-2



9P02954

(4P06058)



Ackred. nr. 1002  
Produktcertifiering  
ISO/IEC 17065

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Henco Industries N.V, Toekomstlaan 27, BE-2200 Herentals, Belgien.

### Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och förpackning och omfattar:

#### Kopplingar märks med:

Innehavare	Henco
Dimension	XX
Löpande tillverkningsmånad och år	månad/år

#### Förpackning märks med:

Innehavare	Henco
Typgodkännandets nummer	0153/08
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

### Bedömningsunderlag

Rapport 805697-1 från DTI.  
Rapport 74168/06 från SKZ.  
Rapport ETk P8 06060 från RISE.  
Rapport DW-5253BR0466 från DVGW.  
Rapport KR 141/13 och MO 064/18 från TZW.

### Kommentarer

Kopplingarna uppfyller krav enligt NKB 18, kopplingar avsedda för plaströr.  
Vid sammanfogning av kopplingar och rör förutsätts att verktyg godkänt av tillverkaren används. Vid anslutning av rör mot värmepanna, varmvattenberedare eller liknande där värmeledning via material eller att vattentemperaturen överstiger +70°C skall "värmelås" av metalliskt rörmaterial anordnas.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-10-22.

### Giltighetstid

Giltigt till och med 2025-03-26.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Marcus Tillman