


Nummer	K43864/01	Vervangt	-
Uitgegeven	2007-05-15	D.d.	-

attest-met-productcertificaat **Hencovision systeem**

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa uitgevoerde controles, worden de door

Henco Industries N.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het onder "Merken" aangegeven Kiwa-keur, bij aflevering geacht te voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn "Kunststof leidingsystemen van Aluminium/PE-X composiet, bestemd voor het transport van koud en warm drinkwater".



ing. B. Meekma
Directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Dit certificaat is afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor productcertificatie.

Dit certificaat bestaat uit 3 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Kiwa N.V.
Certificatie en Keuringen
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK ZH

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail certif@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming

Henco Industries N.V.
Toekomstlaan 27
2200 HERENTALS
België
Tel. +32 14285660
Fax +32 14218712
E-mail info@henco-ind.com
Internet www.henco.be

Pagina 2 Nummer K43864/01 Vervangt -
Uitgegeven 2007-05-15 D.d. -

Hencovision systeem

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Kunststof leidingsysteem van Aluminium-PE-X composiet, bestaande uit buis en kunststof insteekfitting, conform beoordelingsrichtlijn BRL-K 536 deel E.

Nadere specificatie

De in onderstaande tabel aangegeven afmetingen behoren tot dit attest-met-productcertificaat.

Diameter x wanddikte (mm)
16 x 2
20 x 2
26 x 3

Kleur fittingen: wit

Kleur buis: transparant binnen, wit buiten.

TOXICOLOGISCHE EISEN

Toelating:

De in dit systeem toegepaste buizen en fittingen zijn toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant). De ATA-criteria zijn vastgelegd in de bijbehorende productcertificaten

LOGISTIEK

Productie en assemblage is vastgelegd in de bijlage van de attest-met-productcertificatie-overeenkomst.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor de aanleg van leidingsystemen voor het transport van koud en verwarmd drinkwater met een temperatuurprofiel volgens klasse 2 uit ISO 10508 en een toelaatbare werkdruk van maximaal 10 bar.

Pagina	3	Nummer	K43864/01	Vervangt	-
		Uitgegeven	2007-05-15	D.d.	-

Hencovision systeem

MERKEN

De **PE-X/Al buizen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- ◆ Kiwa klasse 2/10 bar
- ◆ fabrieksnaam, handelsnaam systeemnaam logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat.
- ◆ materiaal identificatie : PE-X/Al/buitenlaag;
- ◆ nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm;
- ◆ productiecode.

De uitvoering van deze merken is als volgt: duidelijk en onuitwisbaar op onderlinge afstand van maximaal 2 m.

De **fittingen** worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- ◆ fabrieksnaam, handelsnaam of logo;
- ◆ nominale buitenmiddellijn in mm van de bijbehorende buis;
- ◆ productie code

De kleinste verpakkingseenheid van de fittingen dient minimaal voorzien te zijn van de volgende informatie:

- ◆ Kiwa;
 - ◆ fabrieksnaam, handelsnaam, systeemnaam, logo of certificaatnummer van het bijbehorend attest(systeem)certificaat, overeenkomstig de markering op de bijbehorende buis.
 - ◆ nominale buitenmiddellijn en nominale wanddikte in mm van de bijbehorende buis;
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 Henco Industries N.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa N.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe www.kiwa.nl.
-